


# Our lives first!



## أعمال الحفر





# أعمال الحفر

الموقع \_\_\_\_\_

التاريخ \_\_\_\_\_

تحت ملاحظة الشركة \_\_\_\_\_

رقم التصريح \_\_\_\_\_

## نقاط للتحقق منها

غير متاح لا نعم

1 هل تم تنفيذ «تعليمات ما قبل العمل» و«الضوء الأخضر للسلامة»؟

2 هل تمت الإشارة إلى جميع الشبكات الموجودة تحت الأرض المحددة في الموقع؟

3 هل يتم الحفاظ على مسافة آمنة من خطوط الكهرباء العلوية والشبكات الأرضية (< 1 م - 3 أقدام - إذا كان الحفر بالطرق «القاسية»؟

4 هل الحفارات على أرض ثابتة ولا يوجد أحد في نصف قطر عمل الماكينة؟

5 هل تم سند جوانب الحفر للحماية من خطر الانهيار قبل النزول إلى الحفر؟

6 هل علامات أماكن الحفر محددة (حواجز صلبة في حالة وجود خطر سقوط الأشخاص أو المركبات)؟

7 هل هناك مسافة آمنة التي لا تقل عن 1 متر - 3 أقدام - من حافة أعمال الحفر خالية من مخلفات الحفر أو الآلات أو المعدات؟

8 قبل دخول الأفراد، هل تم تركيب وسائل آمنة للدخول والخروج من أماكن الحفر (سلالم أو منحدرات متدرجة أو سلالم)؟

9 هل تم فحص أماكن الحفر قبل دخول الموظفين؟

10 إذا كان الجو محتمل الخطورة، فهل تم إجراء اختبار الغاز قبل العمل أو الدخول لمناطق الحفر؟

بالنسبة للحالتين التاليتين، استخدم قائمة التحقق المدرجة:

11 إذا كانت المساحة ضيقة، قائمة التحقق «الأماكن الضيقة»

12 في حالة العمل في العلو - الارتفاع < 1.5 متر (5 أقدام) - قائمة التحقق من العمل في الأماكن المرتفعة

13 إذا كان الأشخاص يدخلون الحفر التي حجمها أكبر من 1.3 أمتار (4 أقدام)، أو إذا كان مشغل الحفار لا يتمتع برؤية واضحة أو يعمل بالقرب من شبكات تحت الأرض، فهل يوجد مشرف؟

14 هل جميع الأشخاص المشاركين في العمل في موقع جيد وبعيد عن خط الخطر، وهل يتم إبعاد الأشخاص الآخرين الذين لا يشاركون في العمل؟

التعليقات

الشركة \_\_\_\_\_

الاسم \_\_\_\_\_

التوقيع \_\_\_\_\_