

Our lives first!



November 2024

在被断开的电力系 统上工作

1. STOP GO Safety green light
2. Lock
3. Person and electrical cabinet
4. Person with pliers
5. PLAN diagram and hand on switch
6. Hand with key
7. Hand with screwdriver
8. Electrical cabinet with warning sign
9. Electrical cabinet with barrier
10. Eye



在被断开的电力系 统上工作



地点 _____ 时间 _____

受检查公司 _____ 许可证编号 _____

是 否 不适用

检查项

- 1** “开工前的简要介绍”和“安全绿灯”已经完成了吗？
- 2** 施工人员是否已经收到与本项作业相关的设备的有效隔离证书？
- 3** 在施工方代表在场的情况下，甲方被授权人员是否在现场确认了将要开展作业的回路或设备？
- 4** 施工人员是否配备了适用于该作业的个人防护装备？
- 5** 是否按照批准的隔离图/隔离计划，把隔离装置设置在确定的位置？(隔离方案可在指定地点进行查阅)
- 6** 用于隔离的装置是否已经上锁挂牌？
- 7** 零电压测试是否由甲方被授权人员进行并向施工方代表进行了确认？
- 8** 是否已经对所有导线（包括零线）进行了接地或短接？
- 9** 是否已经标识出相邻的带电部件，并设置保护措施？
- 10** 所有参与工作的人员是否都已经离开了危险区域，且其他不直接参与的人员也被隔离在危险区域外了吗？

评价 _____

姓名 _____ 公司 _____

签名 _____