

	ZAŁĄCZNIK 23: LISTA KONTROLNA – PRACE NA DACHACH		
	TEMP	Wersja: 01	Data wejścia w życie: XII 2022

1 Informacje dotyczące prowadzonej operacji				
Opis operacji, która będzie prowadzona:				
Numer Planu BHP:		Numer ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac:		Numer(y) certyfikatu(-tów):
				Niniejszy certyfikat zostanie dołączony do zezwolenia na wykonywanie prac na wysokości nr:
2 Firma/Firmy i Pracownik/Pracownicy				
TEMP (nazwa obiektu)		Firma Zewnętrzna – główny wykonawca		FZ – Podwykonawca(-cy)
Personel wykonujący montaż/demontaż		– Liczba		Personel wykonujący prace – Liczba:
3 Termin wykonywania prac i data dokonania kontroli				
Termin wykonywania prac				
Data dokonania kontroli				
4 Miejsce wykonywania prac				
Dokładne określenie obiektu (Należy wskazać powierzchnię zakładu, która odpowiada maksymalnemu obszarowi prac, obejmującemu obszar przygotowawczy, obszar składowania oraz obszar, po którym poruszają się maszyny):				
5 Punkty do skontrolovania				
Czy ma zastosowanie?		Z: zgodność BZ: brak zgodności		Sprawdzono na miejscu
TAK X	NIE □			Z
5.1 Rodzaj dachu				
☐	Dla dachu płaskiego: - Wyznaczyć obszar pracy w taki sposób, by pracownicy znajdowali się w odległości co najmniej 2 m od gzymsu - Jeżeli dach posiada tylko jedną ścianę attykową (zwykle na wysokości 0,50 m), konieczność zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa będzie zależała od charakteru prac i ich lokalizacji w stosunku do krawędzi dachu			☐ ☐
☐	Dla dachu o kącie nachylenia < 20°: - Konieczne jest zabezpieczenie w niższej części za pomocą barierek, powierzchni zabezpieczającej przed upadkiem lub siatek - Obowiązkowe noszenie szelek bezpieczeństwa			☐ ☐
☐	Dla dachu o dużym kącie nachylenia ≥ 20 i < 45° - Konieczne jest zabezpieczenie w niższej części za pomocą siatek lub krat. - Obowiązkowe noszenie szelek bezpieczeństwa			☐ ☐
☐	Dla dachu o bardzo dużym kącie nachylenia ≥ 45° i < 60°: - Należy zainstalować specjalne platformy robocze, by pracownicy mogli zachować pozycję pionową. - Pod stanowiskiem pracy muszą być zainstalowane systemy zabezpieczające przed upadkiem - Obowiązkowe noszenie szelek bezpieczeństwa			☐ ☐ ☐
☐	W przypadku dachu o kącie nachylenia ≥ 60° połączyć się jak powierzchnię pionową: należy wypełnić listę kontrolną dla prac wymagających dostępu linowego			☐ ☐
☐	W przypadku prac prowadzonych na lub w pobliżu delikatnych elementów dachu (elementów półprzezroczystych, wentylacyjnych, włóknocementowych, otworów, świetlików itp.) należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby uniknąć upadku: - Sprawdzenie i zatwierdzenie procedury dostępu do elementów delikatnych - Zainstalowane jest przejście / drabina dachowa z przymocowanymi szelkami, lub z szelkami przymocowanymi do innego punktu - Delikatne elementy są oznakowane - Należy zachować odległość minimum 2 metrów od niezabezpieczonych obszarów delikatnych			☐ ☐ ☐ ☐
5.2 Dostęp i przemieszczanie się				
☐	Przed rozpoczęciem prac na dachach (zbiorników, budynków, zadaszeń dystrybutorów itp.) bez użycia stałych bezpiecznych przejść należy zawsze sprawdzić wytrzymałość dachu.			☐ ☐
☐	W ocenie wytrzymałości dachów i zadaszeń uwzględnia się dodatkowe obciążenie generowane przez personel i stosowany sprzęt.			☐ ☐

☐	Wejście na dach odbywa się za pomocą dostępnych bezpiecznych przejść. Jeśli nie, należy w razie potrzeby zapewnić bezpieczny dostęp: rusztowanie, bezpieczną drabinę.	☐	☐
☐	W przypadku braku stałych środków ochrony zbiorowej, przed przystąpieniem do prac należy wprowadzić tymczasowe środki ochrony zbiorowej (np. barierki, siatki pod spodem, rusztowanie w dolnej części połaci), w przeciwnym razie należy nosić szelki bezpieczeństwa.	☐	☐

5.2 Narzędzia i sprzęt

☐	Sprzęt i materiały są wprowadzane za pomocą odpowiednich urządzeń podnoszących	☐	☐
☐	Należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń i ich rozkładu	☐	☐
☐	W miarę postępu prac należy odkładać sprzęt i przekazywać do magazynu	☐	☐
☐	Należy zabezpieczać lub przywiązywać sprzęt, aby zapobiec spadaniu przedmiotów (używając pasów, pasków, toreb, pasków na rękę, futerałów itp., w zależności od sytuacji).	☐	☐

5.5 Oznakowanie

☐	Dostęp do dachów i dachów pływających w trakcie przemieszczania produktu musi być zabroniony.	☐	☐
☐	Zabronione jest wchodzenie na dach, który stał się śliski z powodu warunków atmosferycznych	☐	☐
☐	Zabronione jest używanie podestów ruchomych do wchodzenia na dach	☐	☐
☐	Obszary delikatne powinny być oznakowane i nie powinno być do nich dostępu	☐	☐
☐	Zabronione jest wchodzenie na barierki	☐	☐
☐	Zabronione jest blokowanie przejść	☐	☐

6 Raport po zakończeniu kontroli i działania naprawcze

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków jest niezgodny z wymaganiami, należy to odnotować i niezwłocznie zgłosić kierownikowi oraz poinformować osoby podpisujące/przygotowujące zezwolenie

Przeprowadzone działania naprawcze (jeśli są wymagane)

☐	
☐	
☐	

7 Zaświadczenie ze strony organów wykonawczego i zatwierdzającego

Organ wykonawczy	Organ zatwierdzający
Ja, niżej podpisany(-na), działający(-ca) w charakterze organu wykonawczego, sprawdziłem(-łam) na miejscu warunki dostępu, poruszania się i pracy na dachu przy użyciu odpowiednich środków / w obecności organu zatwierdzającego i zaświadczam, że niniejszy arkusz wstępnej listy kontrolnej może być wykorzystany do sporządzenia zezwolenia (zezwoleń) na pracę na wykonywanie prac na wysokości: Data Podpis(y):	Ja, niżej podpisany(-na), działający(-ca) w charakterze organu zatwierdzającego, przeprowadziłem(-łam) kontrolę miejsc prowadzenia prac w obecności organu wykonawczego i potwierdzam, że niniejszy arkusz może być wykorzystany do sporządzenia zezwolenia na wykonywanie prac na wysokości. Data Podpis(y):