

## **SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO**

### **1. Scenario Tipo:**

Scenario non selezionato - Rilascio di GPL per rottura random dagli apparecchi di stoccaggio con conseguente incendio (jet fire).

#### **Effetti potenziali Salute umana:**

Irraggiamento termico

#### **Effetti potenziali ambiente:**

Nessuno

#### **Comportamenti da seguire:**

E' opportuno che la popolazione interessata, in relazione alle tipologie di incendio ipotizzate ed in particolare per i gravi casi di emissione all'atmosfera (dispersione di fumi di incendio): a) Conservi la calma ed eviti di creare panico; b) Si allontani dalla zona fino a distanza di sicurezza (almeno 200) anche per non ostacolare l'opera dei mezzi di soccorso; c) Rimanga al riparo al chiuso chiudendo tutte le finestre e le porte esterne; d) Si mantenga sintonizzata a radio e/o televisioni locali;

In caso di ordine di evacuazione da parte del Autorità Preposta, oltre a quanto sopra indicato, si consiglia di seguire i seguenti comportamenti: a) abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle Autorità, secondo percorsi possibilmente trasversali al vento o seguendo percorsi schermati in caso di incendio/esplosioni; b) dirigersi al Punto di Raccolta indicato dalle Autorità; non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso.

#### **Tipologia di allerta alla popolazione:**

Radiomobili della polizia municipale del comune di Guardia Perticara dotate di apparato di diffusione sonora, o di altoparlanti, SMS e Radio e TV Locali (DA CONFERMARE IN SEGUITO A EMISSIONE PEE A CURA PREFETTURA)

#### **Presidi di pronto intervento/soccorso:**

Enti coinvolti: Prefettura; Comune di Guardia Perticara; Vigili del Fuoco; Questura; Corpo Forestale dello Stato - Carabinieri; Guardia di Finanza; Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale (118); gruppi e organizzazioni di volontariato, accreditate nella Funzione di Supporto

### **2. Scenario Tipo:**

INCENDIO - Rilascio di GPL per rottura random del braccio di carico A/B/C con conseguente incendio (jet fire).

#### **Effetti potenziali Salute umana:**

Irraggiamento termico

**Effetti potenziali ambiente:**

Nessuno

**Comportamenti da seguire:**

E' opportuno che la popolazione interessata, in relazione alle tipologie di incendio ipotizzate ed in particolare per i gravi casi di emissione all'atmosfera (dispersione di fumi di incendio): a) Conservi la calma ed eviti di creare panico; b) Si allontanano dalla zona fino a distanza di sicurezza (almeno 200) anche per non ostacolare l'opera dei mezzi di soccorso; c) Rimanga al riparo al chiuso chiudendo tutte le finestre e le porte esterne; d) Si mantenga sintonizzata a radio e/o televisioni locali;

In caso di ordine di evacuazione da parte del Autorità Preposta, oltre a quanto sopra indicato, si consiglia di seguire i seguenti comportamenti: a) abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle Autorità, secondo percorsi possibilmente trasversali al vento o seguendo percorsi schermati in caso di incendio/esplosioni; b) dirigersi al Punto di Raccolta indicato dalle Autorità; non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso.

**Tipologia di allerta alla popolazione:**

Radiomobili della polizia municipale del comune di Guardia Perticara dotate di apparato di diffusione sonora, o di altoparlanti, SMS e Radio e TV Locali (DA CONFERMARE IN SEGUITO A EMISSIONE PEE A CURA PREFETTURA)

**Presidi di pronto intervento/soccorso:**

Enti coinvolti: Prefettura; Comune di Guardia Perticara; Vigili del Fuoco; Questura; Corpo Forestale dello Stato - Carabinieri; Guardia di Finanza; Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale (118); gruppi e organizzazioni di volontariato, accreditate nella Funzione di Supporto